

## Údaje pro Protokol o instalaci tepelného čerpadla F1255

Do protokolu o instalaci tepelného čerpadla se doplní následující údaje podle typu instalovaného tepelného čerpadla.

Poznámka 1: údaje o příkonu a tepelném výkonu jsou uvedeny jako maximální hodnoty při teplotě primárního okruhu 0°C a teplotě výstupní vody 35°C (označováno jako B0/W35), měřeno podle normy EN 14511. Za provozu mohou být hodnoty příkonu a výkonu nižší.

Poznámka 2: výkon elektrokotle je uveden jako maximální hodnota. Nastavením v regulátoru lze výkon vestavěného elektrokotle snížit. Skutečnou hodnotu nastaveného výkonu je možné opsat z menu 3.1 „Provozní informace“.

	<b>F1255-6</b>	<b>F1255-12</b>	<b>F1255-16</b>
Provedení TČ	Tepelné čerpadlo		
Využití TČ	Základní vytápěcí systém objektu		
Výrobce	NIBE AB, Markaryd, Švédsko		
Výrobní typ	F1255-6	F1255-12	F1255-16
Výrobní číslo	viz. záruční list nebo výrobní štítek		
Systém TČ	Země - voda		
Příkon a výkon TČ			
El. příkon pohonu	1,5 kW	2,8 kW	3,5 kW
Tepelný výkon	6 kW	12 kW	16 kW
Elektrický dotop			
Výkon	6,5 kW	9 kW	9 kW
Náhradní vytápění			
Výkon			
Ohřev TUV			
Obsah	180 l	180 l	180 l
Příkon	---	---	---
Součást TČ	Ano	Ano	Ano