

Údaje pro Protokol o instalaci tepelného čerpadla F1245

Do protokolu o instalaci tepelného čerpadla se doplní následující údaje podle typu instalovaného tepelného čerpadla.

Poznámka 1: údaje o příkonu a tepelném výkonu jsou uvedeny jako hodnoty při teplotě primárního okruhu 0°C a teplotě výstupní vody 35°C (označováno jako B0/W35), měřeno podle normy EN 14511.

Poznámka 2: výkon elektrokotle je uveden jako maximální hodnota. Nastavením v regulátoru lze výkon vestavěného elektrokotle snížit. Skutečnou hodnotu nastaveného výkonu je možné opsat z menu 3.1 „Provozní informace“.

	F1245-5	F1245-6	F1245-8	F1245-10	F1245-12
Provedení TČ	Tepelné čerpadlo				
Využití TČ	Základní vytápěcí systém objektu				
Výrobce	NIBE AB, Markaryd, Švédsko				
Výrobní typ	F1245-5	F1245-6	F1245-8	F1245-10	F1245-12
Výrobní číslo	viz. záruční list nebo výrobní štítek				
Systém TČ	Země - voda				
Příkon a výkon TČ					
El. příkon pohonu	1,08 kW	1,32 kW	1,64 kW	2,01 kW	2,51 kW
Tepelný výkon	4,65 kW	6,07 kW	7,67 kW	9,66 kW	11,48 kW
Elektrický dotop					
Výkon	9 kW	9 kW	9 kW	9 kW	9 kW
Náhradní vytápění					
Výkon					
Ohřev TUV					
Obsah	180 l	180 l	180 l	180 l	180 l
Příkon	---	---	---	---	---
Součást TČ	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano