

## Údaje pro Protokol o instalaci tepelného čerpadla F370

Do protokolu o instalaci tepelného čerpadla se doplní následující údaje.

Poznámka 1: údaje o příkonu a tepelném výkonu jsou uvedeny jako hodnoty při průtoku ventilačního vzduchu 200 m<sup>3</sup>/hod, teplotě ventilačního vzduchu 20°C a teplotě výstupní vody 35°C (označováno jako A20/W35), měřeno podle normy EN 14511.

Poznámka 2: výkon elektrokotle je uveden jako maximální hodnota. Nastavením v regulátoru lze výkon vestavěného elektrokotle snížit. Skutečnou hodnotu nastaveného výkonu je možné opsat z menu 3.1 „Provozní informace“. Z výroby je výkon elektrokotle nastaven na hodnotu 5,3 kW.

	<b>F370</b>
Provedení TČ	Tepelné čerpadlo
Využití TČ	Základní vytápěcí systém objektu
Výrobce	NIBE AB, Markaryd, Švédsko
Výrobní typ	F370
Výrobní číslo	viz. záruční list nebo výrobní štítek
Systém TČ	Ventilační
Příkon a výkon TČ	
El. příkon pohonu	0,55 kW
Tepelný výkon	2,18 kW
Elektrický dotop	
Výkon	10,25 kW
Náhradní vytápění	
Výkon	
Ohřev TUV	
Obsah	170 l
Příkon	---
Součást TČ	Ano